

Auszug ausgewählter TW-Parameter (Jahresdurchschnitt 2022)											
Parameter	Einheit	Grenzwert TrinkwV	Einkauf								
			WW Spremlberg	WW Klein-Loitz	WW Bagenz	WW Bohsdorf	WW Jerischke	WW Döbern	WW LEAG	WW Forst	WW Tettau
ph-Wert		6,5 bis 9,5	7,8	7,8	7,71	7,43	7,9	7,36	7,72	7,79	8,00
elektrische Leitfähigkeit	µS/ cm	2500	350	300	237	406	415,7	231,5	487	281	370
Calcium	mg / l	ohne	41	44,1	31,9	48,75	54,6	27,45	68	56,70	38,60
Eisen	mg / l	0,2	0,017	0,03	0,018	0,011	0,033	0,057	0,015	0,012	0,04
Magnesium	mg / l	ohne	12,8	7,2	6,49	10,68	9,3	6,85	10	3,42	6,40
Mangan	mg / l	0,05	0,011	0,0085	0,014	<0,002	0,005	0,026	0,002	< 0,002	n.n.
Natrium	mg / l	200	6,8	6,1	4,63	12,6	11,57	4,8	9,4	6,84	13,60
Chlorid	mg / l	250	5	12	5,3	24,5	18	5,33	21	13,00	25,00
Nitrat	mg / l	50	1,98	1,11	<0,5	20,65	5,99	<0,5	1,4	0,77	0,70
Sulfat	mg / l	250	95,5	16	12	71	114	57,5	106	42,00	82,90
Phosphat	mg / l	ohne	0,03	0,03	0,04	<0,03	<0,03	0,03	<0,1	<0,1	<0,014
Gesamthärte °dH			8,8	7,8	6	9,25	9,77	5,4	11,8	8,70	6,70
Gesamthärte mmol/l			1,58	1,4	1,06	1,655	1,75	0,965	2,1	1,55	1,20
Härtebereich nach Waschmittelgesetz			mittel	weich	weich	mittel	mittel	weich	mittel	mittel	weich

Versorgungsbereich WW Spremlberg: Stadt Spremlberg, OT Weskow; Bühlow; Groß-Luja, Schwarze Pumpe, Zerre, Sprewitz und z.T. Sellessen
Welzow-Süd, Terpe

Versorgungsbereich WW Klein-Loitz: Klein-Loitz, Wadelsdorf, Reuthen, Bohsdorf, Hornow, Türkendorf, Bloisdorf, Graustein, Schönheide

Versorgungsbereich WW Bagenz: Bagenz, z.T. Sellessen, Muckrow, Haidemühl, Drieschnitz, Kahsel

Versorgungsbereich WW Bohsdorf: Bohsdorf-Vorwerk, Hornow-Vorwerk

Versorgungsbereich WW LEAG: Lieskau, Horlitz, Spreetal, Jämlitz (Hütte) zum Teil Welzow und Proschim,

Versorgungsbereich WW Tettau: Welzow und Proschim

Versorgungsbereich WW Jerischke: Jerischke, Zelz, Bahren

Versorgungsbereich WW Döbern: Döbern, Tschernitz, Wolfshain, Friedrichshein, Groß-Schacksdorf, Simmersdorf, Jocksdorf, Groß-Kölzig,
Gosda, Preschen, Klein-Kölzig, Klein-Düben, Jämlitz-Zschorno, Jethe, Mattendorf, Gahry, Trebendorf

Versorgungsbereich WW Forst: OT Gosda mit GT Klinge und Dubrau der Gemeinde Wiesengrund, Simmersdorf Siedlung und z.Teil G. Schacksdorf